

Prefeitura Municipal de São Francisco / Minas Gerais, em 06 de Abril de 2026.

Setor de Compras e Licitações

Conforme verificação junto ao Setor de Supervisão da Defesa Civil e do Eletricista do Município, seguem os esclarecimentos devidos:

01 – Local de entrega do gerador?

Recebimento Provisório: Departamento de ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Oscar Caetano, nº 1901 – Bairro: Santo Antônio, São Francisco/MG, CEP: 39.300-000, de segunda a sexta-feira das 07hrs às 13hrs.

02 – Validade da proposta? O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

03 - O gerador é carenado? (para uso ao tempo): SIM.

04 – A entrega técnica é responsabilidade da CONTRATADA? SIM. Conforme Item 11.7 do Edital Convocatório, todas as despesas, inclusive entrega técnica (testes de instalação), transporte, descarregamento, será de inteira responsabilidade da empresa contratada.

05 – Quem vai fornecer os cabos para interligação do gerador ao painel a rede da concessionária? Os cabos de interligação do gerador, serão conectados à rede interna da alimentação das bombas, por parte da empresa contratada.

06 – A interligação dos cabos assim como a infraestrutura para a primeira partida e entrega técnica do gerador é responsabilidade PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG? Resposta: Os cabeamentos para conexão deverão vir juntamente com o gerador, para conexão com os Ramais de Entrada, em uma distância de aproximadamente 20 metros por fase, devidamente acompanhados com os conectores, por parte da empresa contratada.

07 – A instalação e passagem dos cabos para interligação gerador e rede será responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG?

Resposta: O uso do gerador será de forma remota, conforme as necessidades para atendimentos das emergências, para garantir o suprimento energético ininterrupto das bombas de drenagem localizadas no aterro às margens do Rio São Francisco, nesta cidade.

08 – A base de concreto feita em alvenaria já está pronta para receber o grupo gerador? Não será necessário, uma vez que será utilizada uma carretinha adaptada para o transporte do gerador.

09 - Têm algum projeto elétrico disponível para os participantes do CERTAME? Não, apenas foi realizado um estudo técnico preliminar.

10 – Podemos participar só com o item gerador? SIM.